REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
di SIRACUSA
Cod.Fisc. e P.IVA: **01661590891**

Unità Operativa Complessa PATRIMONIALE e TECNICO
Tr. La Pizzuta ex O.N.P pad. n°4 - 96100 SIRACUSA Fax: **0931/484928**

Prot. n. _____ Siracusa, 13/09/2013

OGGETTO: Gara Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di stoccaggio e le reti di distribuzione gas medicali, aspirazione endocavitaria ed evacuazione dei gas anestetici presso i Presidi dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. – CIG 5193721A25

ELENCO CHIARIMENTI N. 2

ALLE DITTE INTERESSATE

Sono pervenute le seguenti richieste di chiarimenti:

"Con riferimento all'appalto in oggetto si richiedono delucidazione in merito ai seguenti punti:
- Il presidio di Lentini deve essere incluso nel canone? Il presidio in oggetto è presente nel D.U.V.R.I. allegato alla lettera di invito ma non è stato inserito nel C.S.A.
- Nella lettera di invito è specificato cosa inserire nel plico di gara pena esclusione, Offerta economica in busta chiusa e dichiarazioni, ma non si parla di progetto offerta.
- Il C.S.A. prevede la redazione di un progetto offerta con la produzione di notevoli elaborati. Elaborati che non sono compresi nella lettera di invito "pena esclusione", ne tantomeno possono essere oggetto di valutazione economica.
- Criteri di aggiudicazione :
La lettera di invito prevede sarà aggiudicata al prezzo più basso ai sensi dell'art.82 del medesimo D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo n° 163/06, e s.m.i., si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale."
Mentre il C.S.A. all'art. 10 cita il servizio sarà aggiudicato a lotto unico ai sensi dell'art. 82 d.Lgs. 163/2006 "Prezzo più basso" previa conformità dell'offerta presentata……"
Potete comunicarci quale deve essere considerata idonea?
- Il C.S.A. all'art 23.2 prevede una cauzione provvisoria che non è prevista nella lettera di invito. Cosa dobbiamo fare?
distinti saluti."

RISPOSTA:

- Il Presidio di Lentini non è oggetto del servizio di manutenzione;
- Non è previsto un progetto offerta , ma il concorrente dovrà allegare all'offerta una relazione in cui espliciterà le modalità previste per il servizio di manutenzione e le generali indicazioni in ordine di priorità degli eventuali interventi di adeguamento;
- Criteri di aggiudicazione: sono quelli indicati nella lettera di invito (prezzo più basso) con esclusione automatica delle offerte anomale;
- E' prevista una cauzione definitiva.

Sono pervenute anche le seguenti domande:

“a pag. 7 secondo capoverso del CSA , la Ditta candidata, a seguito … dovrà presentare una relazione … la ditta candidata dovrà presentare un piano di manutenzione …. , debba essere presentata in quanto tale documento non è previsto nell’elenco dei documenti che, pena esclusione, devono essere inseriti nel plico così come previsto a pag. 2 e 3 della lettera d’invito.”

RISPOSTA: leggasi risposte sopra indicate

Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine ai seguenti punti del C SA di cui si dà risposta e indicazioni:

- Artt 3.1 e 3.3: Le attività di manutenzione sono descritte ampiamente e gli impianti sono quelli indicati nell’allegato; sono esclusi gli impianti in concessione d’uso da parte del fornitore dei gas o in service.
- Art. 3.8 (movimentazione bombole): si legga l’elenco chiarimenti pubblicato precedentemente n. 1;
- Art. 4.2 (piano di emergenza): dovrà farsene carico la Ditta aggiudicataria fornendo alla Committente il piano delle emergenze e concordando con la stessa le responsabilità a vari livelli;
- Art. 4.5 – (Sistema informatico) – Si ritiene sufficiente un sistema semplificato che consenta la pianificazione degli interventi e la registrazione degli eventi manutentivi;
- Art. 4.6 – (analisi quantitativa dei gas) – Le analisi sono quelle previste nel CSA ma potranno essere in generale del tipo identificativo del gas e, in maniera random (1/10), qualificativo della qualità del prodotto;
- Art. 4.7 – (Rilievo impianti) – La ditta aggiudicataria dovrà farsene carico: esso risulta fondamentale per poter proporre eventuali modifiche e migliorie all’impianto stesso.

SI PRECISA INOLTRE CHE NON SARANNO DATE ULTERIORI PROROGHE PER LA CONSEGNA DELLE OFFERTE

Il Resp. Servizio Tecnico
Ing. Paolo Fagotto